

التاريخ: 2013/9/15

الرقم: ص 50018/2013/5

رابطة الجامعيين / محافظة الخليل

جامعة بوليتكنك فلسطين

لجنة العطاءات المركزية

## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

لاعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد -

مكيفات لمركز التعليم والتعلم

عطاء رقم: RFQ- PPULTC 1 /2013

ضمن مشروع انشاء مركز التعليم والتعلم

بتمويل من الاميديست

ثمن الكراسة بمبلغ (NIS150)

(مائة وخمسون شيكل )

استلام كراسة الشروط ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2013/10/30

مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

الاستاذ محمد رياض ابوزينة

ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

[riyad@ppu.edu](mailto:riyad@ppu.edu)



دائرة المشتريات المركزية



• المحتويات :

- 1 اسم العطاء
- 2 الفهرس
- 3 الإعلان
- 4 ملاحظات عامة
- 5 تعهد والالتزام
- 6 تعليمات للمشاركين.
- 7 جدول المواصفات والكميات والأسعار.
- 8 معلومات عن المورد



## إعلان عن

# اعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد - مكيفات لمركز التعليم والتعلم



تعلن رابطة الجامعيين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء لاعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد - مكيفات لمركز التعليم والتعلم ، ضمن مشروع انشاء مركز التعليم والتعلم، بتمويل من الاميديست ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:

1. استلام الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة ([www.ppu.edu](http://www.ppu.edu)) أو من دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ (NIS 150) مئة وخمسون شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 30300 في البنك الإسلامي الفلسطيني اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 2013/10/30 .
2. إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة 5% من إجمالي قيمة العطاء وبطرف منفصل ولا تقبل الكفالة النقدية ، على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً .
3. تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالتطرف المختوم حتى الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2013/11/04 لدائرة المشتريات المركزية - رابطة الجامعيين.

لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال مع المهندس أيمن سلطان هاتف 02/2233050 أو جوال 0599253200

ملاحظة: - أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء



لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

### ملاحظات العامة

#### عطاء عن

## اعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد - مكيفات لمركز التعليم والتعلم

يرجى مراعاة الآتي :-

1. يجب ان يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة لاعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد - مكيفات ، ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
2. الاسعار بالشيكل شامل الضريبة وشهادة خصم المصدر واي مصاريف .
3. يلتزم المورد بتوصيل المواد المطلوبة وتوصيل وتشغيل الاجهزة لمركز التعليم والتعلم في الجامعة.
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول اقل الأسعار ، وبدون ابداء الأسباب.
5. يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
6. الاعلان بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء والاتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً.
7. يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
8. للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
9. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء.



## تعهد وإقرار

انا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كاملاً وألتزم بالاسعار المقدمة من قبلي لمدة (90) يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، واتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات اللازمة للمورد ، كما أتعهد المورد بتوصيل المواد المطلوبة وتوصيل وتركيب وتشغيل الاجهزة لمركز التعليم والتعلم في الجامعة.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة:

رقم المشغل المرخص:

العنوان:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

التوقيع والخاتم

## تعليمات للمشاركين بالاعطاء

حضرات السادة : شركة \_\_\_\_\_ المحترمين

تعليمات للمشاركين باعمال ديكور السقفيات والارضيات وتوريد وتركيب أجهزة تكييف وتبريد  
مكيفات لمركز التعليم والتعلم للمشاركة في الاعطاء ما يلي:-

1. تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات و اعلان الجريدة جزءا لا يتجزأ وتقران معا.
2. على المناقص دراسة كراسة الاعطاء دراسة وافية والالتزام بها.
3. يجب على صاحب الاعطاء التوقيع على وثائق الاعطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب الاعطاء.
4. يعتبر السعر المقدم من المناقص شاملا للضرائب والرسوم ومصاريف النقل والتشغيل.
5. لايعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة الاعطاءات المركزية.
6. على المناقص يجب أن يضع أسعاره رقماً وكتابةً على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشاً في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع الأسعار.
7. مدة صلاحية الأسعار (90) يوماً من ثاني يوم من فتح الاعطاء على الأقل.
8. على كل مناقص أن يرفق بالاعطاء لصالح رابطة الجامعيين تأمينا للدخول في الاعطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة 5% خمسة بالمائة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض غير معززة بتلك التأمينات.
9. في حالة تأخير المناقص عن انهاء الاعمال المحاله عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة 1.5% ، عن كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالاعطاء وقيده إيرادا للرابطة.
10. لاحقاً لبند رقم (9) تقوم لجنة الاعطاءات المركزية بتنفيذ الاعطاء مباشرةً بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، من السوق المحلي مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
11. عدم وجود أي تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام الالتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية.
12. يقدم العرض على النموذج أدناه ولا يحق إدخال أية تعديلات على وثائق الاعطاء. وإذا رغب المناقص تقديم ملاحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض الأصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.

13. تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد الاستلام النهائي من لجنة الاستلام وعلى ضوء نتائج الفحص والاستلام حسب الاصول.
14. تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.
15. لا يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود الأخرى ملزمة للمتزايد.
16. على كل مناقص بيان مدة الكفالة على اللوازم الموردة مع ارفاق كافة الوثائق والكاتالوجات المتعلقة بالاجهزة.
17. تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءاً مكملًا لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين.
18. يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
19. لا يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
20. إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.
21. يعتبر العرض المقدم من المزود ملزماً له.

**مواصفات وأسعار توريد أجهزة تكييف وتبريد - مكيفات (Air Conditions)**

**جدول المواصفات والاسعار: /**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر للوحدة شيكيل	السعر لإجمالي شيكيل
1	توريد وتركيب سقف مستعار نوع ارمسترونغ او ما يعادله أوروبي الصناعة مع فرزه مرشوش رمل مع عمل التصميمات والأشكال والألوان حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف، يشمل السعر أعمال الجبس والديكور كما في المخططات بحيث تخصص لإعداد أماكن تركيب السبوتات وجميع القطع اللازمة للتركيب من جسور وحمامات وبراعي وما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه (يتطلب تقديم عينة للاعتماد).	2	230		
2	توريد وتركيب وتوصيل انارة سقفيه مربعة الشكل قيس (60*60) ( بالقاغات صناعة وطنية (يتطلب تقديم عينة للاعتماد).		50		
3	توريد وتركيب وتوصيل سبوت لايت 1*13 "4".		80		
4	توريد وتركيب أرضية باركيه سماكة 8 بلجيكي والسعر يشمل التركيب والتجميع والبانييل ومواد العزل وزوايا المنيوم وأية أمور يتطلبها العمل وحسب رأي المهندس المشرف والكيل هندسي بالمتر المربع (يتطلب تقديم عينة للاعتماد). كما يشمل السعر صيانة الباركيه القديم على مداخل الغرف التابعة	2	50		
5	توريد وتركيب قاطع زجاج سكوريت مع باب، سماكة الزجاج 10 ملم، والزجاج مضروب رمل بلون ابيض شاملا 1*2 مع جميع ما يلزم من جك وقطع للباب وزر فيل (يتطلب تقديم عينة للاعتماد).	2	20		
6	أجور وتكاليف تقديم وعمل دهان للجدران داخلية من نوع بيلبوزر مط والسعر يشمل حف الدهان القديم وتصليح المعجونة وعمل وجه اساس ووجهان دهان من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف والسعر جميع ما يلزم كاملا حسب المواصفات والمخططات والكيل الهندسي بعد خصم جميع الفتحات، كما يشمل السعر دهان الأبواب باللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس المشرف.	2	380		
7	توريد وتركيب مكيف مفضول جداري على بفترة تبريد لا تقل عن ( 36000Btu/h ) يعمل بوسيط التبريد R410A، ويعمل بنظام تبريد + تدفئة، مزود بجهاز تحكم عن بعد ومزود بخاصية اتبعني، يعمل على نظام إزالة الرطوبة التلقائي لتجفيف المبخر للجهاز في حالة إيقاف الجهاز وفي حالة استخدام نظام التبريد، مزود بخاصية التبريد السريع وخاصية الإيقاف والتشغيل بالمؤقت 24 ساعة، ومزود بخاصية إعادة التشغيل التلقائي ومعامل أداء الجهاز لا يقل عن (COP 3.8 W/W) في حالة التبريد مزود بزعانف ذهبية، ضاغط من نوع Rotary. داخلية بثلاث سرعات بحيث أن مستوى الضجيج في الوحدة الداخلية لا يتعدى 51 Db(A) الحرارة في الجهاز وجهاز التحكم من 30 °C - 17. ا فاز (220 فولت)، ومسافة المواسير بين الوحدة الداخلية والخارجية لا تتعدى 5 أمتار، المواسير المستخدمة في التوصيل من النحاس الأمريكي المعزول من الشركة بعازل يتحمل الظروف الجوية، الحملية الخارجية للجهاز من الحديد المجلفن الثقيل، وان يكون تشطيب العمل حسب الأصول الفنية	1	1		

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر للوحدة شيكل	السعر لإجمالي شيكل
8	توريد وتركيب مكيف موصول جداري عالي بقدرة تبريد لا تقل عن ( 24000Btu/h )، يعمل بوسيط التبريد R410A، ويعمل بنظام تبريد + تدفئة، مزود بجهاز تحكم عن بعد ومزود بخاصية اتبعني يعمل على نظام إزالة الرطوبة التلقائي لتجفيف المبخر للجهاز في حالة إيقاف الجهاز وفي حالة استخدام نظام التبريد، مزود بخاصية التبريد السريع وخاصية إيقاف والتشغيل بإقت 24 ساعة، ومزود بخاصية إعادة التشغيل التلقائي ومعامل أداء الجهاز لا يقل عن (COP 3.9 W/W)، في حالة التبريد مزود بزعانف ذهبية، ضاغط من نوع Rotary. مروحة داخلية بثلاث سرعات بحيث أن مستوى الضجيج في الوحدة الداخلية لا يتعدى 48 Db(A) على أعلى سرعة مروحة، مدى العمل بالنسبة لدرجة الحرارة في الجهاز وجهاز التحكم من 30 °C – 17. 1 فاز (220 فولت)، ومسافة المواسير بين الوحدة الداخلية والخارجية لا تتعدى 5 أمتار، المواسير المستخدمة في التوصيل من النحاس الأمريكي المعزول من الشركة بعازل يتحمل الظروف الجوية، الحملية الخارجية للجهاز من الحديد المجلفن الثقيل، وان يكون تشطيب العمل حسب الأصول الفنية		1		
9	توريد وتركيب مكيف موصول جداري عالي بقدرة تبريد لا تقل عن ( 18000Btu/h )، يعمل بوسيط التبريد R410A، ويعمل بنظام تبريد + تدفئة، مزود بجهاز تحكم عن بعد ومزود بخاصية اتبعني يعمل على نظام إزالة الرطوبة التلقائي لتجفيف المبخر للجهاز في حالة إيقاف الجهاز وفي حالة استخدام نظام التبريد، مزود بخاصية التبريد السريع وخاصية إيقاف والتشغيل بالمؤقت 24 ساعة، ومزود بخاصية إعادة التشغيل التلقائي ومعامل أداء الجهاز لا يقل عن (COP 3.9 W/W)، في حالة التبريد مزود بزعانف ذهبية، ضاغط من نوع Rotary. مروحة داخلية بثلاث سرعات بحيث أن مستوى الضجيج في الوحدة الداخلية لا يتعدى 48 Db(A) على أعلى سرعة مروحة، مدى العمل بالنسبة لدرجة الحرارة في الجهاز وجهاز التحكم من 30 °C – 17. 1 فاز (220 فولت)، ومسافة المواسير بين الوحدة الداخلية والخارجية لا تتعدى 5 أمتار، المواسير المستخدمة في التوصيل من النحاس الأمريكي المعزول من الشركة بعازل يتحمل الظروف الجوية، الحملية الخارجية للجهاز من الحديد المجلفن الثقيل، وان يكون تشطيب العمل حسب الأصول الفنية المعتمدة.		2		
10	توريد وتركيب مكيف موصول جداري عالي بقدرة تبريد لا تقل عن ( 30000Btu/h ) يعمل بوسيط التبريد R410A، ويعمل بنظام تبريد + تدفئة، مزود بجهاز تحكم عن بعد ومزود بخاصية اتبعني، يعمل على نظام إزالة الرطوبة التلقائي لتجفيف المبخر للجهاز في حالة إيقاف الجهاز وفي حالة استخدام نظام التبريد، مزود بخاصية التبريد السريع وخاصية إيقاف والتشغيل بالمؤقت 24 ساعة، ومزود بخاصية إعادة التشغيل التلقائي ومعامل أداء الجهاز لا يقل عن (COP 3.8 W/W) في حالة التبريد مزود بزعانف ذهبية، ضاغط من نوع Rotary. مروحة داخلية بثلاث سرعات بحيث أن مستوى الضجيج في الوحدة الداخلية لا يتعدى 51 Db(A) على أعلى سرعة مروحة، مدى العمل بالنسبة لدرجة الحرارة في الجهاز وجهاز التحكم من 30 °C – 17. 1 فاز (220 فولت)، ومسافة المواسير بين الوحدة الداخلية والخارجية لا تتعدى 5 أمتار، المواسير المستخدمة في التوصيل من النحاس الأمريكي المعزول من الشركة بعازل يتحمل الظروف الجوية، الحملية الخارجية للجهاز من الحديد المجلفن الثقيل، وان يكون تشطيب العمل حسب الأصول الفنية		3		
*	المجموع				



خاص بالمورد :-

..... :

رقم هاتف : ..... : ..... :

التوقيع والختم الرسمي للشركة